

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem:

„Zateplení fasády čp.49 v Nové Včelnici“

vyhlášenou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zadavatel

Město Nová Včelnice
IČ: 00247146
Komenského 386
378 42 Nová Včelnice

Osoba pověřená jednat za zadavatele:

Tomáš Hrubec, starosta
email: starosta@vcelnice.cz
tel.: +420 724 195 020

V souladu se zadávacími podmínkami proběhla dne 16.4.2020 od 9.00 prohlídka místa plnění veřejné zakázky zadávané pod názvem „Zateplení fasády čp.49 v Nové Včelnici“. Na základě této prohlídky posílám vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

Otázky a doplnění zadávací dokumentace

1. Rozpočet projektové dokumentace

Rozpočet projektové dokumentace bude dle jednotlivých bodů projektu, který je přílohou zadávací dokumentace, zadavatel doplní zadávací dokumentaci o dokument rozpočtu ve formátu MS Excel. Příloha č.6 – rozpočet. Účastník vyplní rozpočet do přílohy číslo 6.

2. Revize hromosvodu – upřesnění bodu č.12

Před stavbou bude provedena kontrola hromosvodu, po úpravě hromosvodu nesmí dojít ke zhoršení technických vlastností hromosvodu. Bude doloženo měřením. Revize hromosvodu není nutná.

3. Osazení nových lapačů splavenin – upřesnění bodu č.9

K osazení lapačů splavenin je nutné připočítat 1m zemních prací na 1 ks lapače pro připojení na stávající svod.

4. Římsy v pravé části při pohledu ze zahrady

Římsy nebude zatepleny, zateplovací systém bude ukončen na rovné části rohu budovy. Z boční části budou římsy ve stejné barvě jako nová fasáda.

5. Barva fasády

Barvu fasády si vybere zadavatel z předloženého vzorníku před realizací zakázky.