

Zápis z prohlídky místa plnění

uskutečněné v rámci veřejné zakázky na stavební práce
zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění

Demolice bývalé jídelny UD čp. 478

Název zadavatele: Město Nová Včelnice
Sídlo: Komenského 386,378 42 Nová Včelnice
IČO: 00247146

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Ing. Karel Dvořák, starosta města
Kontaktní osoby zadavatele:
Pavlína Nebeská, tajemnice, tel.: +420 384371321, email: pnebeska@vcelnice.cz

V souladu s ustanovením § 49 odst. 5 ZVZ zadavatel uskutečnil prohlídku místa plnění společně pro všechny dodavatele, kteří mají zájem na podání nabídky.
Prohlídka místa plnění se uskutečnila dne **30. 5. 2013 od 13:00 hod.**, se srazem účastníků před vchodem do budovy jídelny UD.
Prohlídky místa plnění se mohli zúčastnit vždy nejvýše 2 zástupci jednoho dodavatele.

Přílohou zápisu je prezenční listina zástupců zadavatele a prezenční listina uchazečů.

Na základě vznesených dotazů uchazeči, poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám ve smyslu článku 11.1 Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Železo z bourání a kabely se budou ukládat stranou a likvidaci si provede Město Nová Včelnice nebo bude vše na prováděcí firmě? V rozpočtu je počítáno s likvidací firmou, ale v projektové dokumentaci je, že se železo vytrídí a přenechá vlastníkovi.

Odpověď zadavatele:

Po provedené prohlídce místa plnění bylo dohodnuto, že prováděcí firma zajistí kompletní likvidaci včetně železa a kabelů, takže nebude docházet k třídění a ukládání „železa“ stranou – položka č. 22 v rozpočtu bude vynechána.

Dotaz č. 2

Podlahy ve sklepech se budou také vytrhávat a likvidovat?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel rozhodl, že podlahy ve sklepech se mohou ponechat, ale musí být alespoň narušeny - rozbity, tak aby netvořily souvislý povrch. (Sklep bude kompletně zasypán.)

Dotaz č. 3

Má město možnost, poskytnou zeminu na zavážení? Je počítáno celkem se 150 m³.

Odpověď zadavatele:

Město může poskytnout max. cca 50 m³ zeminy.

Dotaz č. 4

Jak má být likvidována vodovodní a kanalizační přípojka?

Odpověď zadavatele:

Přípojka bude po konzultaci se správcem sítě zaslepena v přilehlém pozemku (nejdále na hranici pozemku), tak aby nebylo zasahováno do přilehlé místní komunikace, a bude zaměřena.

Dotaz č. 5

Kde bude stát nový pilíř elektro?

Odpověď zadavatele:

Po provedené prohlídce místa plnění a po konzultaci se správcem sítě bylo zadavatelem rozhodnuto, že v rámci demolice bývalé jídelny UD čp. 478 se nebude stavět nový pilíř NN, ale bude ponechán stávající pilíř, který je součástí budovy jídelny. Stávající pilíř tedy nebude demolován. Nový pilíř bude součástí samostatné akce, která nebude zahrnována do demolice bývalé jídelny UD čp. 478 – položka č.13, 14 a 24 v rozpočtu bude vynechána!!!!!!

Dotaz č. 5

Může být suť z bourání použita na zasypání sklepu?

Odpověď zadavatele:

V případě, že bude mít zhotovitel možnost suť drtit a tím i recyklovat může být tato drcená suť použita k zásypu. Pokud však suť nebude drcena, nemůže být použita k zásypu.

Tento zápis obdrží všichni uchazeči, kterým byla zaslána zadávací dokumentace.

V Nové Včelnici dne 30.5.2013

Za zadavatele
Pavlaína Nebeská, tajemnice



Přílohy:




Prezenční listina zástupců zadavatele
Prezenční listina uchazečů

Prezenční listina uchazečů z prohlídky místa plnění

uskutečněné dne 30.5.2013

v rámci veřejné zakázky na stavební práce
zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění

Demolice bývalé jídelny UD čp. 478

Uchazeč (firma)	Jméno a příjmení	podpis	e-mail na kontaktní osobu uchazeče/ mobil
Holubek L. Věluh	Mahula Milorad		
HOUZEK J. K.	HOUZEK Zdeněk		602 776206
MEDRA STAVBY JINDŘICH 71 J. H.	MEDRA MOLICKÝ		602 637880 723 490615
STAVBY HUMMEZ J. HRADEC	HUMMEZ		777 323 733
ISOLITE S.R.L. J. HRADEC	BASTA		606 382512
ABRADES S.R.L. STAVBY N. H.	KUTID		602 473070

Prezenční listina zástupců zadavatele z prohlídky místa plnění

uskutečněné dne 30.5.2013

v rámci veřejné zakázky na stavební práce
zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění

Demolice bývalé jídelny UD čp. 478

JMÉNO	PODPIS
PAVLINA NEBESKA'	
ING KAREL DVOŘÁK	
PAVEL POSLUŠNÝ	