

Prezenční listina zájemců prohlídky místa plnění

Zadavatel: Město Nová Včelnice

Sídlo: Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice

IČO: 00247146

Zastoupeno: Ing. Karlem Dvořákem

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce chodníku – park B. Smetany*Veřejná zakázka malého rozsahu. - Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.*

V souladu s Výzvou k podání nabídky se prohlídka konala dne 11. 3. 2015 od 13 hodin, sraz před budovou městského úřadu.

Za zadavatele:**Prezenční listina zájemců:**

Jméno	Organizace	Podpis
ANT	ANTONIO MATEUS	Antonio Mateus
HAUTZEL	I. HOUTZEL	Hautzel
C. HASNEDE	C. HASNEDE	Hasnede

Ze strany přítomných byly vzneseny tyto otázky týkající se předmětu plnění:

Dotazy:

Mají být šířky chodníků stávající? – Ano, jedná se pouze o rekonstrukci, parametry chodníku se měnit nebudou.

Co se schody, které spojují park s dalším chodníkem v ul. B. Smetany? – Tyto schody zůstanou ponechány.

Ve výzvě je uvedeno, že mají zůstat kamenné obrubníky, ale po místním ohledání je jasné, že zde žádné nejsou. – Ano, kamenné obrubníky v parku ani u morového sloupu nejsou. Ve výzvě je chyba.

Ve výzvě je uveden typ dlaždic kostka, to je správně? – Ne, uvedeno je kostka, ale myšlen je klasický bloček.

Podél silnice u parku jsou také obrubníky, jsou součástí výměny? – Ne, rekonstrukce pokrývá pouze vnitřní část parku a jednu vnější, která nehraničí se silnicí.

Nově zbudovaný chodník k přechodu zůstává? – Ano, na tuto část budou práce navazovat.

Je nutné počítat s likvidací starých materiálů? – Ano, počítejte v nacenění s jejich likvidací.

Dohodnuté změny:

K opravě chodníku B. Smetany požadujeme i opravdu chodníku „T“ k morovému sloupu, který je přes silnici. Předpokládáme mírné navýšení konečné ceny.

Uvnitř parku požadujeme výměnu obrubníku za parkové (8 cm) a na jeho okraji od nově zbudovaného přechodu pokračování v obrubnicích silničních (pouze v délce jedné strany), u morového sloupu pouze za záhonové (5 cm).

V Nové Včelnici dne 11. 3. 2015


.....

MÍSTNÍ ÚŘAD
NOVÁ VČELNICE
ST