

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

uskutečněné v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění

Obnova úpravny vody ve vodojemu

Název zadavatele: Město Nová Včelnice
Sídlo: Komenského 386,378 42 Nová Včelnice
IČO: 00247146

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Ing. Karel Dvořák, starosta města

Kontaktní osoby zadavatele:

Ing. Karel Dvořák, starosta, tel. : +420 384371323, email: kdvorak@vcelnice.cz

Pavlaína Nebeská, tajemnice, tel.: +420 384371321, email: pnebeska@vcelnice.cz

Na základě vznesených dotazů uchazeči, poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám ve smyslu článku 11.1 Zadávací dokumentace a v souladu s § 49 ZVZ.

Dotaz č. 1

Je v položkovém rozpočtu počítáno se zpevněnou plochou pro umístění filtru před objektem vodojemu při prováděném přepojení?

Odpověď zadavatele:

S touto plochou počítáno nebylo. **Je nutné do nabídkové ceny připočíst položení 1 ks silničního panelu**, který bude sloužit k „odložení“ filtru před objektem vodojemu.

Dotaz č. 2

Připouští zadavatel variantní řešení filtrace?

Odpověď zadavatele:

Při prohlídce místa plnění byl tento dotaz velmi diskutován. **Zadavatel rozhodl, že variantní řešení filtrace bude umožněno za těchto podmínek:**

- Každé předložené řešení způsobu filtrace musí garantovat kvalitu vody v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
- Variantní řešení musí být odsouhlaseno projektantem (bude doloženo v předložené nabídce).
- Bude zachován dodavatel filtrace dle projektové dokumentace na obnovu úpravny vody.
- Uchazeč, který předloží variantní řešení, zajistí změnu projektové dokumentace na své náklady.

Obnova úpravny vody ve vodojemu

Tímto se zároveň mění zadávací podmínky Zadávací dokumentace v čl. 7.2. Věta „Zadavatel nepřipouští variantní řešení.“, se mění na větu „**Zadavatel připouští variantní řešení filtrace.**“ Přitom musí být dodrženy výše uvedené podmínky.

Změna lhůty pro podání nabídky:

Vzhledem k tomu, že dochází ke změně podmínek Zadávací dokumentace, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 12.2 Zadávací dokumentace. Nabídku doručte nejpozději do **24.6.2013 do 13:00 hodin** na adresu zadavatele.

Změna lhůty pro otevírání obálek:

Vzhledem k tomu, že dochází ke změně podmínek Zadávací dokumentace, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 12.2 Zadávací dokumentace, a tím dochází i ke změně lhůty pro otevírání obálek uvedené v čl. 12.4 Zadávací dokumentace. Otevírání obálek s nabídkami proběhne v pondělí **24.6.2013 od 13:00 hod** v kanceláři starosty města v sídle zadavatele.

V Nové Včelnici dne 3.6.2013

Za zadavatele
Pavλίna Nebeská, tajemnice

