

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

„STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ VE 2 PAVILONECH MATEŘSKÉ ŠKOLY V NOVÉ VČELNICI“

Město Nová Včelnice obdrželo dne 20.5.2022 dotaz k vysvětlení zadávací dokumentace, zde je vysvětlení k dotazu:

OTÁZKA :

Zašlete doplňující informace k položce v rozpočtech ve 2 pavilonech mateřské školky v Nové Včelnici čp.500.

B – Pavilon L2 – Žabičky + D – pavilon L1 – Sluníčka :

D 763 Konstrukce suché výstavby

Pol. 89 Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou tl.12,5mm,s izolací, REI do 90.

Doplnit / upřesnit / :

1/ Požadovanou tl. izolace a objemovou hmotnost.

2/ Požadovaná akustická modrá deska tl.12,5mm, nebude splňovat požadavek REI do 90 !!!!!?

ODPOVĚĎ:

D 763 Konstrukce suché výstavby

Pol. 89 Podhled ze sádrokartonových

**Oprava položky: Z důvodu zařazení stavby do II. Stupně POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI stačí odolnost 15 minut.
(např. RED PIANO 1 X 12,5mm bez izolace)**

V Nové Včelnici dne 23.5.2022

MĚSTO
378 42 Nová Včelnice

-2-



.....
Bc. Pavlína Nebeská, tajemnice