



**DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE -
specifikace informací z prohlídky místa plnění**

**„Stavební úpravy sociálních zařízení ve 3 pavilonech mateřské školy
v Nové Včelnici“**

Při prohlídce místa plnění dne 16.2.2021 byly vzneseny následující dotazy k upřesnění:

1. Jak se nacení ochrana topení?

Ochrana topení se nacení jednotnou cenou 2000 Kč.

2. Jak má vypadat police do niky?

Dle prohlídky na místě bylo stanoveno, že police do niky bude ve stejném provedení, jako stávající police v pavilonu motýlků.

3. Jaká má být zamykací skříňka, která chybí ve výkresu č. 5?

Specifikace skříňky E 300x800 výška 1500 mm.

Policová skříňka , dvoje otevíravá dvířka se zámkem na klíč 2 police.

Korpus MDF deska tl. 18 mm, hrany abs 2 mm , povrchová úprava hpl laminát

Spojování na dřevěné kolíky.

Dveře MDF deska tl. 18 mm, hrany abs 2 mm , povrchová úprava hpl laminát

Kování:

Kovové panty 4 ks/ 1 skříňka + 2 mm abs

Policová sestava 2 police.

Nožky. Rektifikační nožky v min 80-150mm 4 ks

Sokl. MDF deska tl. 22 mm, hrany abs 2 mm , hpl laminát, výška 100 mm

4. Položka 100, je možné specifikovat polici na oděvy a háčky?

Police má vypadat asi takto:

Obrázek je informativní.



5. Jaká má být myčka do kuchyňky?

Myčka bude volně stojící.

6. Sprchové vaničky budou plastové?

Ano sprchové vaničky budou plastové.

7. Je možné určit cenovou úroveň obkladů a dlažeb?

Obklady cena 500 Kč/m²

Dlažba cena 400 Kč/m²

V Nové Včelnici dne 16.2.2021


MĚSTO
378 42 Nová Včelnice
-2-

Bc. Pavlína Nebeská, tajemnice