

# Město Nová Včelnice

## PROVOZNÍ ŘÁD REKONDIČNÍ LINKY

### I. Identifikační údaje a podmínky činnosti

**Název a sídlo zařízení:**

Sauna a vířivka v objektu tělocvičny  
Školní 372  
378 42 Nová Včelnice

**Provozovatel:**

Město Nová Včelnice, Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice  
IČ 00247146  
Telefon 384 371 323  
Mobil 724 195 020  
e-mail [starosta@vcelnice.cz](mailto:starosta@vcelnice.cz)  
Statutární zástupce města: Tomáš Hrubec, starosta  
Odpovědná osoba: Jan Pudil

**Druh a rozsah poskytovaných služeb**

Sauna a vířivka.

**Počet zaměstnaných osob celkem**

Provoz zajišťuje 1 osoba.

**Zásobování pitnou vodou, zajištění teplé vody**

- Způsob zásobování pitnou vodou: veřejný vodovod (provozovatelem je ČEVAK a.s. provozovna Jindřichův Hradec).
- Způsob výroby teplé vody: teplá voda je vyráběna z vody pitné a je zajišťována ohřevem bojlerů v objektu.

**První pomoc, školení personálu, lékárnička**

- Školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Pracovník absolvoval rekvalifikační kurs v oboru saunař.
- Lékárnička je umístěna v objektu tělocvičny.

### II. Popis zařízení

**Popis sauny a jejího vybavení**

- Sauna i vířivka se nachází v I. podzemním podlaží objektu tělocvičny.
- Dvě šatny, ve kterých jsou umístěny i zamykací skříňky na oblečení.
- 4 sprchy u jedné šatny, další 4 sprchy mezi druhou šatnou a vstupem do sauny a WC pro ženy a muže. Šatny jsou větrány přirozeně okny, sprchy u sauny a WC jsou také větrány přirozeně okny. Pouze sprchy u jedné šatny jsou větrány nuceně.
- Prohřívárna s kapacitou 16 osob. Je vybavena třemi stupni dřevěných pryčů, je kompletně obložena dřevem, na podlaze je dlažba a na ní jsou položeny dřevěné rošty. Podlahová plocha prohřívárny je cca 16m<sup>2</sup>.
- V prohřívárně jsou instalována dvě tlumená umělá světla a jeden teploměr s rozsahem do 130°C.
- Sauna je vytápěna elektrickými kamny.

# Město Nová Včelnice

- Ochlazovna je zřízena jako vnitřní, je tvořena ochlazovací sprchou v kombinaci s ochlazovacím bazénem. Plocha s ochlazovacím bazénem činí cca 20 m<sup>2</sup>.
- Ochlazovací bazének je dlážděný a prostor kolem bazénu je opatřen protiskluzovou dlažbou. Voda do bazénu je napouštěna z veřejného vodovodu. Vstup do ochlazovacího bazénu je opatřen vstupním žebříkem s madly. Bazén je hluboký cca 1,5 m a má objem 10 m<sup>3</sup>. Bazének je opatřen recirkulační úpravou vody.
- Odpočívárna je tvořena dvěma prostory s plochami cca 29 m<sup>2</sup> a 27 m<sup>2</sup>. Podlaha je dlážděná. Prostor odpočívárny je vybaven lehátky a plastovými židlemi se stoly. V odpočívárně je instalována VZT (nucené větrání).
- Pro ukládání čistících a úklidových prostředků slouží úklidová místnost.
- Vířivka je umístěna v samostatné místnosti, ve které je k dispozici i sprcha. Kapacita vířivky je 5 osob.
- Vířivka je opatřena recirkulační úpravou vody.

### III. Způsob manipulace s prádlem

- Provozovatel neposkytuje návštěvníkům výdej žádného prádla. Návštěvníci používají vlastní ručníky, prostěradla, župany apod.

### IV. Způsob očisty prostředí

- Podlaha a pryčny prohřívány se pravidelně během provozu stírají čistou vodou.
- Po každém skončení provozu sauny se provede úklid všech prostor sauny vodou za použití dezinfekčních prostředků schválených MZ ČR k danému účelu. Používají se pouze schválené dezinfekční a úklidové přípravky a je dodržován návod k jejich použití stanovený výrobcem (koncentrace i doba působení).
- Prohřívána se čistí, dezinfikuje a větrá vždy po skončení provozu a do druhého dne musí zůstat dveře otevřeny.
- Dveře, omyvatelné části stěn, šatnové skříňky a ostatní nábytek, radiátory topení apod. se dezinfikují nejméně jednou týdně.
- Ochlazovací bazén a vířivka s recirkulací se pravidelně dezinfikují, voda se mění dle potřeby, nejdéle však 1x za 14 dní.
- Prostory rekondiční linky jsou vybaveny odpadkovými koši, jejich vyprazdňování zajišťuje odpovědná osoba.
- Likvidace odpadů probíhá v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou města Nová Včelnice. Svoz odpadů je zajišťován smluvní firmou – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

### V. Pravidla provozování a zásady hygienického chování návštěvníků

- Kapacita sauny je maximálně 16 osob, vířivky maximálně 5 osob.
- Při nižším počtu zájemců než 2 se sauna nezapíná.
- V sauně i vířivce je možno využít šatnu se skříňkami, sprchy, toalety a odpočívárnu s lehátky.
- Při odpočinku je třeba dbát na doplňování tekutin.
- V sauně ani vířivce není poskytováno prádlo, každý návštěvník si přinese svoje (ručník, prostěradlo, župan apod.).
- Při saunování nesmí návštěvníci přijít do přímého styku s lavicí, musí používat své podložky jako např. prostěradlo, ručník apod.
- Návštěvníci musí respektovat pravidla a pokyny obsluhy.
- Před saunováním nebo užitím vířivky je nutné omýt se mýdlem a osprchovat.

# Město Nová Včelnice

- Před ulehnutím na lehátko se osprchovat a osušit.
- V sauně a vířivce je zakázáno konzumovat jídlo a alkoholické nápoje.
- Je zakázáno navštěvovat saunu a vířivku v době nemoci nebo s kožními problémy (ekzémy, plísně...).
- Návštěvníci by neměli chodit do sauny unavení, vyčerpaní, nevyspalí, hladoví nebo přejedení, protože celý proces saunování je pro organismus velmi náročný.
- Saunování není vhodné pro lidi s onemocněním srdce a cév, s vysokým krevním tlakem a s onemocněním centrálního nervového systému. Při pochybách je třeba poradit se s lékařem. Saunování probíhá na vlastní nebezpečí.

Tento provozní řád schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 280/2020/15 dne 19.8.2020 a nabývá účinnosti dne 1.9.2020.

Datum: 20.8.2020

**MĚSTO**  
378 42 Nová Včelnice  
-2-

Tomáš Hrubec  
starosta města



